

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 31 sierpnia 2016r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia HK.OJW.530.26/01/2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w związku z *art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1412) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań w wersji elektronicznej wody pobranej w dniu 29 sierpnia 2016r., kod próbki: 02594.2016 (w.p.d.s.) oraz 02592.2016 (woda ze studni) w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Buszów, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, w których nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych w zakresie: Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody, Enterokoki kałowe w 100 ml wody, Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody oraz próbek wody obejmującą ogólną liczbę mikroorganizmów – badanie w trakcie stwierdza, **warunkową przydatność** wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów.

Konsumenci wody pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wodociąg publiczny Buszów

1. produkcja wody – 60 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności 294 osoby

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)